



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DO-ZP.271.6.37.2017
RISS 3594151

Zielona Góra, 3 marca 2017 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra** z podziałem na dwa zadania:

- a) Zadanie 1: **Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze;**
- b) Zadanie 2: **Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej;**

w ramach zadania pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra.*

W dniu 22 lutego 2017 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie **Zadania 2** w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 4.1.:

1. W projekcie zagospodarowania terenu pokazano propozycję lokalizacji pomnika św. Urbana. Opisano jako wg. odrębnego opracowania. Pytamy czy do wyceny Wykonawca ma przyjąć wykonanie cokołu pod w/w pomnik i opisanego w dokumencie „Cokół pod rzeźbę św. Urbana.pdf”?

Wyjaśnienie 4.1.:

Tak, należy przyjąć wykonanie cokołu pod pomnik św. Urbana.

Pytanie 4.2.:

2. Pytamy czy Zamawiający nie przewiduje montażu oświetlenia parkowego w formie latarni parkowych? Czy oświetlenie terenu realizowane będzie tylko poprzez wymienione w PFU oświetlenie ciągów pieszych, które de facto będzie tylko przy falistym ciągu pieszym?

Wyjaśnienie 4.2.:

Zamawiający nie przewiduje montażu oświetlenia parkowego w formie latarni parkowych. W części II o nazwie Część opisowa PFU, w pkt. 3, ppkt. 5) - Wykaz obiektów znajduje się zapis:

- poz. 21 - podświetlenie drzew i pasów chodnikowych szt. 25
- poz. 29 - podświetlenie ciągów pieszych i amfiteatru.

Zakładając, że zgodnie z PFU, poza ww. pozycjami, będzie podświetlenie (iluminacja) Kościoła pw. NMP na przedmiotowym placu, świecić będą również istniejące, skorygowane na placu lampy oświetleniowe oraz istniejąca iluminacja kamienic i FZ wokół placu, powinno to być wystarczające.

Pytanie 4.3.:

3. Prosimy o określenie materiałów do zadania zagospodarowania terenu wokół pomnika Dobosza.

Wyjaśnienie 4.3.:

Materiały określono w pkt 3.3.2.2. SIWZ. Schody z płyt granitowych płomieniowanych gr. co najmniej 3cm oraz wykonanie murku z okładziną z płyt granitowych i podświetlenie oprawami wbudowanymi w podłódze odpornymi na korozję.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta