



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



DO-ZP.271.6.43.2017
RISS 3595844

Zielona Góra, 6 marca 2017 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra** z podziałem na dwa zadania:

- a) Zadanie 1: **Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze;**
- b) Zadanie 2: **Zagospodarowanie terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacja kościoła p.w. Matki Bożej Częstochowskiej;**

w ramach zadania pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra.*

W dniu 20 lutego 2017 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie **Zadania 2** w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 3.1.:

1. W związku z brakiem jakichkolwiek informacji w PFU prosimy o podanie zakresu przebudowy budynku filharmonii. Prosimy o podanie zamysłu lub wizualizacji.

Wyjaśnienie 3.1.:

Przedmiotowe PFU dotyczy wyłącznie zagospodarowania terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej i iluminacji kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Przebudowa budynku Filharmonii Zielonogórskiej stanowi odrębną inwestycję. W ramach zagospodarowania terenu wokół Filharmonii Zielonogórskiej nie ma konieczności projektować i wykonać rozbudowę budynku Filharmonii.

Pytanie 3.2.:

2. Prosimy podanie bardziej szczegółowego opisu tyczącego się „Monitoringu”. PFU nie zawiera żadnej informacji w zakresie ilości i jakości kamer jak i ich rozmieszczenia i podłączenia do sieci zewnętrznych.

Wyjaśnienie 3.2.:

Monitoring nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3.3.:

3. Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „Stojak zielonogórski na rowery”. Czy w zamyśle jest to produkt regionalny miejscowego rzemieślnika czy też jest to typowy element małej architektury?

Wyjaśnienie 3.3.:

Stojak zielonogórski na rowery - jak zlokalizowany przy południowo - zachodnim narożniku kościoła, będącego przedmiotem iluminacji.



Pytanie 3.4.:

4. Prosimy po podanie bardziej szczegółowego opisu tyżącego się „Tablicy informacyjnej interaktywnej”. Czy wymieniony sprzęt ma posiadać dedykowane oprogramowanie zaprojektowane do indywidualnych zastosowań? Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji dla tego zagadnienia. Jednocześnie pytamy w kwestii technicznej czy wspomniana tablica ma być włączona do sieci Internet czy działać poza nią? Z racji tego, iż jest to urządzenie bardzo podatne na akty wandalizmu to czy Zamawiający przewiduje montaż urządzenia w terenie otwartym czy też w pomieszczeniu?

Wyjaśnienie 3.4.:

Tablica informacyjna interaktywna ma być zlokalizowana terenie otwartym i być wandaloodporna. Ma stanowić źródło informacji turystycznej dla turystów i mieszkańców. Nie będzie ona podłączona do Internetu. Lokalizacja tablicy - w miejscu bardzo uczęszczanym i dobrze oświetlonym wieczorem.

Pytanie 3.5.:

5. Prosimy o podanie informacji o możliwości zmiany miejsca ulokowania pomieszczeń technicznych fontann, które w obecnym położeniu na PZT znajdują się w miejscach kolizji z infrastrukturą podziemną.

Wyjaśnienie 3.5.:

Jeżeli w trakcie projektowania pomieszczeń technicznych fontann okaże się, że z uwagi na istniejącą infrastrukturę techniczną, nie będzie możliwa lokalizacja to należy zaprojektować je w innym dogodnym, bezkolizyjnym miejscu.

Pytanie 3.6.:

6. Prosimy o wskazanie miejsc istnienia właściwych przyłączy energetycznych i wod-kan dla obu fontann.

Wyjaśnienie 3.6.:

Na etapie sporządzania projektu budowlanego należy wystąpić o warunki przyłączenia urządzeń do istniejących sieci i zaprojektować zgodnie z wydanymi warunkami odpowiednie przyłącza.

Pytanie 3.7.:

7. W związku z projektowaniem zieleni w wielu różnych miejscach (więcej niż sześć) prosimy o sprecyzowanie, które z nich mają być objęte systemem automatycznego nawadniania?

Wyjaśnienie 3.7.:

Wszystkie miejsca z zielenią muszą mieć system automatycznego nawadniania.

Pytanie 3.8.:

8. Prosimy o określenie czy „wyznaczenie przebiegu dawnych murów miejskich” przy użyciu cegły klinkierowej posadowione ma być na jednej płaszczyźnie z projektowanym poziomem gruntu i nawierzchni czy też ma być wyniesiony wwyż? Jeśli tak to na jaką wysokość?

Wyjaśnienie 3.8.:

Wyznaczenie przebiegu dawnych murów miejskich ma być zaprojektowane i wykonane na jednym poziomie z nawierzchnią placu.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta