



# PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.77.14.2017  
RISS 3792856

Zielona Góra, 30 listopada 2017 r.

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Zespół Szkół Technicznych przy ulicy Wrocławskiej 65A w Zielonej Górze.**

W dniu 24 i 27 listopada 2017 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 1.1.:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie posadzek przemysłowych jako wykończenie docieplenia podłogi na gruncie?

**Wyjaśnienie 1.1.:**

Modernizacje podłogi na gruncie należy przeprowadzić w taki sposób, aby osiągnąć współczynnik przenikania dla tej przegrody  $0,288 \text{ w}/(\text{m}^2\text{K})$ , zgodnie z audytem.

**Pytanie 1.2.:**

Czy instalacja fotowoltaiczna ma obsługiwać tylko salę gimnastyczną czy też cały budynek szkoły?

**Wyjaśnienie 1.2.:**

Instalacja fotowoltaiczna ma obsługiwać zakres opracowania PFU i audytu.

**Pytanie 2.1.:**

Jakie pomieszczenia mają być wentylowane?

**Wyjaśnienie 2.1.:**

Zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym, tj. sala gimnastyczna.

**Pytanie 2.2.:**

Jaka maksymalna ilość osób będzie przebywać w budynku szkoły w tym samym czasie, abyśmy mogli określić wydajność centrali wentylacyjnej?

**Wyjaśnienie 2.2.:**

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego zgodnie z Audytem, tj.  $1.500 \text{ m}^3/\text{h}$ .

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta