



# PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra



Zielona Góra, 12 sierpnia 2019 r.

DO-ZP.271.57.13.2019  
RISS 4546970

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa 2-poziomowego parkingu zlokalizowanego pomiędzy ul. Plac Matejki a ul. Podgórną w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra.**

W dniu 6 sierpnia 2019 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 1.1:**

W pliku pod nazwą: „opis kontrola ruchu pojazdów .pdf” jest wyszczególniony przez inwestora model kamery – **IP Full HD IR Bullet** mający być wykorzystany w instalacji kontroli ruchu pojazdów. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie modeli innych kamer spełniające określoną funkcjonalność?

**Wyjaśnienie 1.1:**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie innych modeli kamer pod warunkiem zapewnienia opisanej funkcjonalności i co najmniej równych lub lepszych parametrach technicznych.

**Pytanie 1.2:**

Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie kamer bez gniazd pamięci SD?

**Wyjaśnienie 1.2:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystanie kamer bez gniazd pamięci SD. Wymóg stosowania zapisu materiału na wewnętrznym nośniku danych wynika z funkcjonalności systemu i ma na celu bezprzerwowe nagrywanie obrazu lub zdjęć w przypadku braku połączenia do rejestratora sieciowego

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta