



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 30 sierpnia 2019 r.

DO-ZP.271.65.13.2019
RISS 4558985

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany** (Zielona Góra dz. nr ewid. 287/1 obręb 56).

W dniu 27 sierpnia 2019 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1.1:

„W nawiązaniu do parametrów sztucznej trawy zwracamy uwagę, że w opisie występują drobne nieścisłości. Trawa składa się z włókien, które są wszyte w podkład, a następnie zabezpieczone dodatkową warstwą zabezpieczającą włókna przed wypadaniem. Stąd też biorąc pod uwagę wymaganą masę włókna określoną na poziomie 1300g/m², masa całkowita trawy określana na poziomie 1560 g/m² jest bardzo niska, gdyż sama warstwa zabezpieczająca włókna przed wypadaniem ma wagę pomiędzy 1000-1300g/m².

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy syntetycznej bardzo dobrej jakości o niżej wymienionych parametrach:

- a. charakterystyka włókna: włókno proste, odporne na UV, 100% polipropylen
- b. rodzaj włókna: włókna fibrylowane (100%)
- c. wysokość włókna: 15mm (+/-10%)
- d. wysokość całkowita: 17mm (+/-10%)
- e. metoda produkcji: proces tufting (tkanie)
- f. grubość włókna: min. 60 mikronów
- g. wypełnienie: piasek kwarcowy
- h. waga włókna: min. 1280 g/m² (+/-10%)
- i. waga całkowita trawy: 3140 g/m²
- j. granulacja wypełnienia: 0,2-0,8 mm
- k. ilość wypełnienia: 16-18 kg/m²
- l. kolor nawierzchni: zielony i czerwony
- ł. Dtex: 6600/1 – ilość pęczków: 53970/m² (+/-10%)
- m. ilość włókien (gęstość): 107940/m² (+/-10%)

- n. charakterystyka podkładu pierwotnego: 100% polipropylenu wzmocniony wełną odporny na UV,
- o. kolor podkładu: czarny
- p. charakterystyka podkładu wtórnego: latex.”.

Wyjaśnienie 1.1:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania traw wykonanych w technologii taftowania (tkania) - zarówno monofilowych jak i fibrylowanych.

Oferty powinny uwzględniać wykonanie nawierzchni boiska jedynie z zastosowaniem traw syntetycznej wykonanej w technologii igłowania jak określono w STWiOR (załącznik nr I.3);

Pytanie 1.2:

Prosimy o zmianę zapisu w wykazie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy z zapisu:

1. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA QUALITY Concept for Football Turf, na zapis:

a) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, potwierdzający zgodność jego parametrów z wymaganiami Zamawiającego.

Informujemy, że w/w certyfikat FIFA nie zajmuje się trawami niskimi i nie określa wymagań do tego typu nawierzchni. W związku z powyższym wnosimy o zmianę zapisu.

Wyjaśnienie 1.2:

Informujemy, iż zapis ww. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru nie jest wiążący (rozdział X NAWIERZCHNIE SPORTOWE, pkt.2.1, ust.1, lit a , str. 81).

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta