



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 3 września 2019 r.

DO-ZP.271.65.22.2019
RISS 4560414

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jany** (Zielona Góra dz. nr ewid. 287/1 obręb 56).

W dniu 29 sierpnia 2019 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 3.1.:

1. czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty dokumentów wymienionych w STWiOR X. Nawierzchnie Sportowe pkt 2 Materiały ppkt 2.,1 Sztuczna trawa od słów: Wykaz oświadczeń... 1. Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:
b. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobaty techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Lab Ltd.)
c. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta,
d. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia,
e. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
Uzasadnienie pytania: Dzięki dostarczeniu dokumentów wymaganych w STWiOR można uzyskać potwierdzenie spełnienia wymagań stawianych przez Zamawiającego dotyczących sztucznej trawy.

Wyjaśnienie 3.1:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 3.2.:

2. Czy Zamawiający wymaga by w autoryzacji producenta były wyszczególnione parametry sztucznej trawy zgodnie ze STWiOR X. Nawierzchnie Sportowe pkt 2.1. m.in igłowana technologia produkcji, masa włókna, grubość całkowita itd.
Uzasadnienie pytania : Dzięki wyszczególnieniu parametrów wymaganych w STWiOR można uniknąć niejasności przy identyfikacji dostarczonego materiału, co przy możliwości zakupu podobnego materiału lecz o niższych parametrach, może mieć wpływ na trwałość dostarczonej trawy.

Wyjaśnienie 3.2:

Wykonawca na etapie realizacji zadania musi przedstawić do zatwierdzenia org. kartę techniczną materiałów przed ich wbudowaniem zgodnie ze STWiOR.

Pytanie 3.3.:

3. Wnoszę o usunięcie wymagania określonego w STWiOR X. Nawierzchnie Sportowe pkt 2.1 1. Raport z badań potwierdzający zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf. *Uzasadnienie: Tego typu zgodność występuje tylko dla traw tzw. 3 i 4 generacji sztucznej trawy tzw. wysokich - od 35-60mm. Wg FIFA - żadna z traw igłowanych nie posiada certyfikatu potwierdzającego zgodność z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf.*

Wyjaśnienie 3.3:

Informujemy, iż zapis ww. w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru nie jest wiążący (rozdział X NAWIERZCHNIE SPORTOWE, pkt.2.1, ust.1, lit a , str. 81).

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta