



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.77.13.2018
RISS 4099341

Zielona Góra, 2 sierpnia 2018 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza.**

W dniu 1 sierpnia 2018 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie: Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót w zakresie rurociągu tłoczego dn 125 mm metodą przewiertu sterowanego w obrębie ul. Alfreda Nobla (przejście pod drogą oraz wzdłuż ulicy)?

Wyjaśnienie: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie kanału tłoczego Ø 125 mm metodą przewiertu sterowanego.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk

Zastępca Prezydenta