



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.77.22.2018
RISS 4111080

Zielona Góra, 16 sierpnia 2018 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa ul. Ignacego Łukasiewicza.**

W dniu 16 sierpnia 2018 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 2.1.:

Liczba słupów oświetleniowych, specyfikacja przewiduje 13 szt., natomiast dokumentacja 19 szt.

Wyjaśnienie 2.1.:

W wycenie należy uwzględnić 13 szt. słupów oświetleniowych.

Pytanie 2.2.:

Słupy mają być wkopane w ziemię czy ustawione na fundamentach?

Wyjaśnienie 2.2.:

Słupy wkopywane w ziemię 1,5 m lub na fundamencie.

Pytanie 2.3.:

Projektowane słupy oświetleniowe mają być z wysięgnikami czy bez wysięgników?

Wyjaśnienie 2.3.:

Słupy bez wysięgników, oprawy bezpośrednio montowane na słupie.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta