



## PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.30.11.2019

Zielona Góra, 6 czerwca 2019 r.

RISS 4497785

### Wykonawcy

zainteresowani udziałem

w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa w Zielonej Górze dz. nr ewid. 402/6 obręb 47**

W dniu 31 maja 2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1 :

Branża elektryczna – w opisie technicznym Projektant przewiduje wyposażenie pomieszczeń w punkty PEL nie precyzuje w jakiej kategorii kabla ma zostać wykonana instalacja ( poza podaniem konstrukcji kabla – F/FTP) proszę o podanie w jakiej kategorii.

#### Odpowiedź:

Należy zastosować kabel F/FTP kat.6

#### Pytanie 2 :

Projektant w opisie powołuje się na stosowne rysunki z rozmieszczeniem PEL – na żadnym z rysunków nie wskazał natomiast ich lokalizacji – proszę o zaznaczenie PEL na rysunkach

#### Odpowiedź:

Rozmieszczenie punktów PEL jest pokazane na rys. E-4.

#### Pytanie 3 :

Gdzie należy zlokalizować GPD – szafę z „głównym serwerem” jak to nazywa Projektant – proszę o podanie minimalnego wymaganego wyposażenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego.

#### Odpowiedź:

Szafę GPD należy zamontować w pomieszczeniu archiwum obok rozdzielni RG

Minimalne wymagane wyposażenie szafy GPD:

- Profile/słupy montażowe o rozstawie 19" z możliwością ich przesuwania
- wentylator 4W/4
- listwa zasilająca pozioma 9 gniazd
- komplet wieszaków poziomych
- panel krosowy prosty o wysokości montażowej 1U i pojemności do 24 gniazd.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA  
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta