



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.94.12.2019

Zielona Góra, 2 grudnia 2019 r.

RISS 4640380

Wykonawcy

zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Remont drogi powiatowej Nr 1186F (na odcinku od ul. Łużyckiej do granicy sołectwa Krępa) w km 0+960,00 – 3+832,01)**

W dniu 28 listopada 2019 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 tekst jednolity) przekazuję treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie :

Prosimy o podanie parametrów geosiatki (którą należy ułożyć pod w-wą wiążącą) takich jak:

- wytrzymałość na rozciąganie
- wymiar oczek
- materiał (surowiec) z jakiego ma być wykonana).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować siatkę z włókien szklanych, powlekaną powłoką bitumiczną o wytrzymałości 150Kn.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta