



## PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 24 lutego 2020 r.

DO-ZP.271.9.14.2020  
RISS 48855881

### Wykonawcy

którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa drogi ul. Przylep – Szewska w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Przylep”**.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 20 lutego br. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:** Ad. Przedmiar robót. W opisie technicznym w punkcie 5.2.3 jest wymienione ogrodzenie panelowe do rozbiórki o długości 29m. Pozycji takiej nie ma w przedmiarze. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, prosimy o wyjaśnienie czy roboty te należy ująć w wycenie, jeśli tak- to prosimy o korektę przedmiaru robót.

**Odpowiedź:** *Robót związanych z rozbiórką ogrodzenia panelowego nie należy ujmować w wycenie.*

**Pytanie 2:** Prosimy o potwierdzenie iż obmiar w pozycji nr 3.3 jest prawidłowy, gdyż z przekrojów poprzecznych wynika, iż geowłóknina 400g/m<sup>2</sup> znajduje się w konstrukcji dwukrotnie – na podłożu oraz na warstwie z kruszywa łamanego. Natomiast obmiar kruszywa łamanego jest 4024 m<sup>2</sup>, a geowłókniny jest 4 140m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** *Całkowita ilość geowłókniny 400 g/m<sup>2</sup> wynosić 8280m<sup>2</sup>.*

**Pytanie 3:** Ad przedmiar poz. nr 6.1 Prosimy o podanie ilości krawężników łukowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie przewiduje podawania ilości krawężników łukowych.

**Pytanie 4:** Ad przedmiar poz. nr 3.6 Prosimy o potwierdzenie iż w tej pozycji należy zastosować kruszywo bazaltowe – mieszankę o uziarnieniu 0/31,5, gdyż tłuczeń ma zwykle inne uziarnienie 31,5/63mm.

**Odpowiedź:** *Należy zastosować kruszywo bazaltowe 0/31,5mm.*

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta