



## PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 30 listopada 2020 r.

DO-ZP.271.94.23 .2020  
RISS 5017438

### Wykonawcy

którzy ubiegają się  
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy Szkole Podstawowej nr 18.**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 24 listopada br. wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1.** Firma prosi o informację, czy w zapleczu szatniowym w w/w przetargu można zastosować podgrzewacze elektryczne 100l emaliowane?

**Ad.1.** Podgrzewacze elektryczne emaliowane 100 l nie wystarczą na równoczesne korzystanie z ciepłej wody we wszystkich prysznicach. Jeden prysznic pobiera ok. 15 l/min wody a jej zużycie zależy od długości kąpieli. Zmniejszenie zbiornika nie daje gwarancji zapewnienia komfortu kąpieli całej lub części drużyny po meczu lub treningu. Podgrzewacze należy zastosować zgodnie z dokumentacją.

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta