



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 29 stycznia 2021 r.

DO-ZP.271.114.94.2020
RISS 5056076

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez:

1. dodanie w pkt 14 **szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia** (załącznik nr I.3 do SIWZ) ppkt o treści:
„19) Dokonuje się zmiany zapisu STWIOR (str. 64 pkt 2) w zakresie wykonania elewacji, który otrzymuje brzmienie: *„dostawa i montaż system elewacyjny, profile aluminiowe 100x50x4mm, malowane powłoką typu corten, układ co 15cm, montowany do podkonstrukcji stalowej wraz z elementami montażowymi”.*”;
2. zmianę treści wzoru umowy (załącznik nr I.4 do SIWZ), który otrzymuje brzmienie zawarte w pliku o nazwie **„załącznik nr I.4 do SIWZ- po zmianie”**
3. uzupełnienie załącznika nr I.5 do SIWZ o nw. dokumenty:
 - 1) schemat złącza kablowego zlokalizowanego na budynku (rys.E-02);
 - 2) PZT o oznaczenia odcinków kabli do likwidacji oraz unieczynnienia (rys.E-42);
 - 3) Z-24 Zestawienie elementów elewacji – elewacja północna;
 - 4) Z-25 Zestawienie elementów elewacji – elewacja południowa;
 - 5) Z-26 Zestawienie elementów elewacji – elewacja wschodnia;
 - 6) Z-27 Zestawienie elementów elewacji – elewacja zachodnia;- które zawarte są w pliku o nazwie **„załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie”**;
4. zmianę treści dokumentów zawartych w załączniku nr I.5 do SIWZ:
 - 1) PW branża sanitarna – opis techniczny;
 - 2) PW branża sanitarna – instalacje wewnętrzne,
 - 3) PW branża sanitarna – instalacje zewnętrzne,- które otrzymują brzmienie zawarte w dokumentach w pliku o nazwie **„załącznik nr I.5 do SIWZ – zmiana”**.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta