



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.113.2020
RISS 5063732

Zielona Góra, 3 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 15 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 19.1.

Prosimy o uzupełnienie w projekcie wykonawczym konstrukcji rysunków belek żelbetowych

Wyjaśnienie 19.1.:

Zamawiający dokona zmiany SIWZ, poprzez uzupełnienie rysunków zestawień stali zbrojeniowej dla belek parteru, I oraz II piętra oraz detale fundamentowe oraz zbrojenie ścian na kondygnacji parteru.

Pytanie 19.2.

W przedmiarze w branży budowlanej brakuje pozycji belek żelbetowych dla kondygnacji parteru, I piętra, II piętra. Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru.

Wyjaśnienie 19.2.:

Zgodnie z pkt 3.8. SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy - ilości podane w przedmiarze **nie są podstawą** wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SIWZ. Zamawiający dokona zmiany SIWZ, poprzez uzupełnienie rysunków zestawień stali zbrojeniowej dla belek parteru, I oraz II piętra oraz detale fundamentowe oraz zbrojenie ścian na kondygnacji parteru.

Pytanie 19.3.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem technicznym a rysunkami poszczególnych elementów konstrukcji co do klasy betonu, wodoszczelności oraz mrozoodporności zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie klasy betonu dla: płyty fundamentowej, ściany nośne zew./wew. klatek schodowych oraz szybów windowych, stropów, słupy, murki zew. fundamentów placu zabaw.

Wyjaśnienie 19.3.:

Obowiązują klasy betonu zgodnie z rysunkami szczegółowymi projektu wykonawczego poszczególnych elementów żelbetowych.

Pytanie 19.4.

Prosimy Zamawiającego o podanie stopnia zbrojenia włóknami polimerowymi posadzek betonowych na stropach parkingu oraz dokładne określenie parametrów posadzek betonowych.

Wyjaśnienie 19.4.:

Klasa odporności na ścieranie: AR2.

Parametr ścieralności powinien wynosić dla BCA: Ar 0,5, a dla Bohmego: A1,5.

Mrozoodporna

Klasa betonu C30/37

Dylatowana

Ilość zbrojenia - zbrojenia rozproszonego polimerowego ok minimum 3 kg/m³betonu

Pytanie 19.5.

Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 14 dni. Powyższe spowodowane jest chęcią złożenia konkurencyjnej i należytej oszacowanej oferty (uwzględniającej otrzymane wyjaśnienia) oraz obecną sytuacją na rynku wywołaną wirusem SARS-CoV-2, gdzie prace związane z przygotowaniem ofert zarówno przez generalnego wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu. Wyznaczenie właściwych granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania. Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o proporcjonalne wydłużenie terminu na zadawanie pytań w postępowaniu.

Wyjaśnienie 19.5.:

Zamawiający dokonał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta