



# PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.138.2020  
RISS 5123416

Zielona Góra, 5 lutego 2021 r.

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 26 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 36.1.**

Czy liczenie wolnych miejsc ma być oddzielnie na poziom 0 i 1 czy wystarczy jedna wartość. Wtedy na tablicy przed wjazdem pokazujemy liczbę wolnych miejsc łącznie na 0 i 1 oraz na 2. Czy też mają być liczone oddzielne poziomy, wtedy prezentujemy trzy wartości - dla każdego poziomu oddzielnie?

**Wyjaśnienie 36.1.:**

Na tablicach przed wjazdem pokazujemy liczbę wolnych miejsc oddzielnie dla poszczególnych poziomów.

**Pytanie 36.2.**

Zaplanowano podgrzewane elektrycznie podjazdy i jednocześnie pętle indukcyjne . Każde załączenie maty grzewczej zakłóca pracę pętli indukcyjnej. Czy zaprojektowano w matach grzewczych przerwy na pętle min 30-40 cm wokół pętli?

**Wyjaśnienie 36.2.:**

W fazie wykonawczej należy przyjąć w matach grzewczych przy wjeździe na poziomie +2 przerwy na montaż pętli indukcyjnych.

**Pytanie 36.3.**

Czy wymagane są płatności karta płatniczą na wyjazdach? Czy na obu czy na jednym?

**Wyjaśnienie 36.3.:**

Wymagana płatność kartą płatniczą przy obu wyjazdach.

**Pytanie 36.4.**

Urządzenie wjazdowe wg założeń nie zawiera interkomu ani czytnika kart zbliżeniowych, jednak wjazdowe - wymaga obsługi kart zbliżeniowych i interkomu. To jest niekompatybilne.

**Wyjaśnienie 36.4.:**

Według założeń terminal wjazdowy jak i wjazdowy wymaga obsługi kart zbliżeniowych jak i interkomu – patrz zestawienie materiałów.

**Pytanie 36.5.**

Jeśli nie są stosowane karty na wjazdach – w jakim celu zaplanowane jest kasie automatycznej programowanie kart abonamentowych?

**Wyjaśnienie 36.5.:**

Według założeń terminal wjazdowy jak i wyjazdowy wymaga obsługi kart zbliżeniowych jak i interkomu – patrz zestawienie materiałów.

**Pytanie 36.6.**

Jaki jest wymagany okres gwarancji?

**Wyjaśnienie 36.6.:**

Informacja o powyższym zawarta jest w pkt 3.9. SIWZ - Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. **36 miesięcy**, w tym okres gwarancyjny dla zieleni wraz z pielęgnacją wynosi od daty odbioru końcowego robót 12 miesięcy, i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o **6 miesięcy**. Ponadto, dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 31.2. SIWZ.

**Pytanie 36.7.**

Jaka ma być długość ramienia szlabanu?

**Wyjaśnienie 36.7.:**

Zgodnie z dokumentacją na rysunku K-11.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta