



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.142.2020
RISS 5124275

Zielona Góra, 5 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 28 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 40.1.

Czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie grubości płyty fundamentowej z dodaniem dodatkowych kolumn żelbetowych pod tą płytą ze względu na istniejącą warstwę nasypową pod tą płytą?

Wyjaśnienie 40.1.:

Projektant branży konstrukcyjnej wyrazi zgodę na zmianę grubości płyty fundamentowej oraz zastosowania kolumn żwirowych pod warunkiem wykonania projektu zamiennego. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu zamiennego technologii oraz przedstawienia go do akceptowania do zamawiającego oraz projektantów.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i uzgodnieniem zmian do projektu stanowią koszty Wykonawcy – muszą być wliczone w cenę ofertową. Terminy opracowania i uzgodnienia projektu zmian nie mogą mieć wpływu na dochowanie umownego terminu realizacji inwestycji. Ryzyko wprowadzenia zmian leży po stronie Wykonawcy.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta