



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.162.2020
RISS 5184943

Zielona Góra, 10 lutego 2021 r.


Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 25 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 35.1.

Prosimy o przekazanie detali uszczelnienia dylatacji konstrukcyjnych pionowych i poziomych budynku. Zgodnie z projektem architektury, dylatacje należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcji, w projekcie konstrukcji, nie zawarto ww. rozwiązań.



Wyjaśnienie 35.1.:

Projekt konstrukcji nie przewiduje w tym miejscu wypełnienia dylatacji.

Pytanie 35.2.

Prosimy o przekazanie detali wykończenia dylatacji posadzek w garażu.

Wyjaśnienie 35.2.:

Dylatacje w posadzkach garażu należy wykonać zgodnie ze STWiOR branży konstrukcyjnej i architektonicznej. Nie załącza się detali wykończenia dylatacji posadzek.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta