



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.159.2020
RISS 5184593

Zielona Góra, 10 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 1 lutego 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 42.1.

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać nowy chodnik na całej długości ulicy Grzegorza Zarugiewicza. Jeśli tak to czy w zakresie jest również wymiana krawężnika pomiędzy chodnikiem, a drogą asfaltową ?

Wyjaśnienie 42.1.:

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać chodnik na całej długości ul. Grzegorza Zarugiewicza łącznie z nowym krawężnikiem i obrzeżem.

Pytanie 42.2.

Proszę o określenie parametrów technicznych dla konstrukcji stalowej stanowiącej podkonstrukcję elewacji – w projekcie brak informacji dot. zabezpieczenia ppoż. i antykorozyjnego.

Wyjaśnienie 42.2.:

Konstrukcja stalowa pod profile aluminiowe ma być zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana zewnątrz. Nie jest wymagane zabezpieczenie konstrukcji przeciwogniowo. Zakładana klasa korozyjności środowiska konstrukcji stalowej C3. Okres trwałości powłoki malarskiej konstrukcji stalowej ma być bardzo długi.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta