



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.160.2020
RISS 5185076

Zielona Góra, 10 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 2 lutego 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 44.1.

Czy Zamawiający może udostępnić wizualizację budynku lub modelu budynku (najlepiej w formacie .ifc)?

Wyjaśnienie 44.1.:

Zamawiający nie posiada wizualizacji projektowanego parkingu.

Pytanie 44.2.

Proszę o przedstawienie hierarchii ważności dokumentów (określenie czy np. treść SIWZ jest nadrzędna nad projektem wykonawczy, projekt wykonawczy (rysunki w projekcie ważniejsze od treści opisu lub odwrotnie) nad projektem budowlanym, projekt budowlany nad przedmiarem, itd.). W przypadku wystąpienia ewentualnych rozbieżności w stosunku do np. zastosowanego materiału lub technologii – hierarchia ważności dokumentów określi, w którym dokument wyjaśnia ewentualne rozbieżności.

Wyjaśnienie 44.2.:

Zamawiający w zapisach SIWZ opiera się na projekcie budowlany, projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez „Podczaszy Pracownia Architektury Sp. z o. o. z Krakowa” oraz „szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. **Przedmiary robót zostały załączone jedynie jako materiał poglądowy i nie mogą stanowić podstawy do opracowania wyceny oferty** – informacja o powyższym zawarta jest w pkt 3.8. SIWZ

Pytanie 44.3.

Proszę o sprecyzowanie wyjaśnień do pytań, do treści SIWZ z dnia 29.01.2021r. – odpowiedź 6.18. Pytanie dotyczyło zabezpieczenia skarpy na czas realizacji robót (oczywiście ściana w osi 'A' zabezpieczy skarpe, gdy już zostanie wykonana i obsypana – tylko w jaki sposób technologiczny ją wykonać?). Przez odpowiedź należy rozumieć, że projekt nie zawiera zabezpieczenia skarpy na czas realizacji wykopy/fundamentów? W naszej ocenie należy wykonać ściankę szczelną zabezpieczającą wykopy, w pewnym zakresie długości budynku.

Czy Projektant przewidział inną technologię wykonania robót?

Wyjaśnienie 44.3.:

Wykonawca opracuje sposób zabezpieczenia istniejącej drogi w celu wykonania robót budowlanych. Proponuje się zastosowanie ścianki larsen, palisady betonowej lub ściankę szczelną. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wyceny wszystkich robót budowlanych wraz z zabezpieczeniem wykopów.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta