



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.170.2020
RISS 5210118

Zielona Góra, 12 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 21 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 29.1.

Proszę o potwierdzenie możliwości zamiany materiału dla elewacji z profili aluminiowych 100x50x4 mm malowanych powłoką typu corten na analogiczne profile wykonane ze stali typu CORTEN. Zamiana wpłynie korzystnie na trwałość zastosowanego rozwiązania oraz odporność na ewentualne uszkodzenia mechaniczne co w efekcie obniży koszt utrzymania obiektu po zrealizowaniu. Powyższa zamiana pozwoli również w pełni wykorzystać estetyczny walor technologii CORTEN.

Wyjaśnienie 29.1.:

Nie wyraża się zgody na zamianę rozwiązania polegającego na zastąpieniu profili aluminiowych malowanych powłoką typu corten na profile stalowe.

Pytanie 29.2.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 1.1, 1.2 i 1.4 z dnia 15.01.2021 roku, w których Zamawiający dopuścił oferowanie rozwiązań równoważnych w postaci optymalizacji projektu konstrukcji oraz mając na uwadze regulę określoną w art. 30 ust. 5 PZP, według której wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, proszę o potwierdzenie, że jeśli wykonawca zamierza zoptymalizować projekt konstrukcji, to ma obowiązek poinformować o tym Zamawiającego już w ofercie i dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że oferowane przez niego rozwiązania są równoważne, względem rozwiązań opisanych w SIWZ. Prosimy również o wyjaśnienie, jakie dokumenty taki wykonawca winien dołączyć do oferty?

Wyjaśnienie 29.2.:

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 15.01.2021 r. dotyczącymi zastosowania rozwiązań równoważnych dokumenty dot. potencjalnych zmian należy przedłożyć do zatwierdzenia na etapie wykonawstwa (przed przystąpieniem do wykonywania tych robót). Wprowadzenie rozwiązań zamiennych równoważnych wymaga zgody Projektanta i Zamawiającego.

Ryzyko i koszt wprowadzenia zmiany leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 29.3.

Proszę o określenie stopnia odporności ogniowej EI zabezpieczenia konstrukcji stalowej pod elewację parkingu.

Wyjaśnienie 29.3.:

Nie jest wymagana odporność EI zabezpieczenia konstrukcji stalowej pod elewację. Elewacja jest wykonana z materiałów niepalnych.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta