



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.190.2020
RISS 5214701

Zielona Góra, 15 lutego 2021 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 24 stycznia 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 33b.1.

Proszę o udostępnienie rysunków Z-24, Z-25, Z-26, Z-27 dot. zestawienie elementów elewacji na poszczególnych elewacjach.

Wyjaśnienie 33b.1.:

Wymienione rysunki zostały udostępnione w dniu 29 stycznia 2021 r. w pliku o nazwie „**załącznik nr I.5 do SIWZ – uzupełnienie**”.

Pytanie 33b.2.

W związku z rozbieżnościami w dokumentacji projektowej proszę o zdefiniowanie sposobu wykonania profili elewacyjnych, czy mają być wykonane jako:

- profile stalowe o wym. 100x50x3mm jeżeli tak proszę o zdefiniowanie koloru
- profile aluminiowe o wym. 100x50x3mm jeżeli tak proszę o zdefiniowanie koloru
- profile stalowe/aluminiowe o wym. 100x50x3mm malowane powłoką typu Corten, jeżeli tak proszę o wskazanie przykładowego producenta takiej powłoki
- wykonane ze stali typu „Corten” o wym. 100x50x3mm

Wyjaśnienie 33b.2.:

Należy przyjąć profile alum. 100x50x4mm. Zamawiający dokonał stosownych zmian zapisów SIWZ.

Pytanie 33b.3.

Proszę o określenie ilości pali fundamentowych, liczba wrysowanych pali fundamentowych na rzutach fundamentów jest znacznie większa niż liczba podana na rysunku „Zbrojenie pali fundamentowych” oraz w przedmiarze.

Wyjaśnienie 33b.3.:

Ilość pali obowiązuje zgodnie z rysunkiem deskowania Kw-00. Zamawiający dokona zmiany SIWZ poprzez uzupełnienie załącznika nr I.5 do SIWZ o aktualny rysunek KW.F-01.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta