



# PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.114.189.2020  
RISS 5214333

Zielona Góra, 15 lutego 2021 r.

**Wykonawcy**  
zainteresowani udziałem  
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Piaskowej w Zielonej Górze.**

W dniu 3 lutego 2021 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

#### **Pytanie 45.1.**

W związku z tym, że ściany garażu posiadają zaprojektowaną hydroizolację (przekrój przez warstwy SP1) prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące zastosowanego gruntu do zasypek obwodowego wykopu obiektu. Z informacji z dokumentacji geotechnicznej wynika, iż grunt pozyskany z wykopu to prawie w 100 % nasyp niebudowlany z gruzem betonowym, ceglami i elementami organicznymi (czyli zapewne belki, deski drewniane z rozbiórek jakie zostały wbudowane w nasyp na przełomie lat 1970/80). Biorąc pod uwagę przedłużoną gwarancję jaką daje potencjalny Wykonawca byłoby nieodpowiedzialne stosowanie takiego nasypu niebudowlanego, który podczas zabudowywania mógłby uszkodzić hydroizolację. Prosimy o potwierdzenie, że na zasypki obwodowe ma być zastosowany nasyp niebudowlany pozyskany z wykopu. Decyzja na etapie realizacji i tak będzie należeć do inspektora nadzoru Inwestorskiego stąd też prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

#### **Wyjaśnienie 45.1.:**

Roboty budowlane dotyczące wykonania zasypów obwodowego wykopu obiektu należy wykonać z należytą starannością. Do zasypek należy stosować materiał niezanieczyszczony, który nie będzie powodował uszkodzeń wcześniej wykonanych elementów, w tym np. hydroizolacji. Do wykonawcy będzie należeć ocena stanu gruntu zasypowego pozyskanego z wykopu. W przypadku gruntu nienadającego się do zasypów należy go zutylizować i pozyskać grunt z zewnątrz.

#### **Pytanie 45.2.**

Z jakiego gruntu mają być wykonane skarpy obiektowe wzmocnione geokratami przestrzennymi. Czy ma być zastosowany grunt z wykopu, czyli nasyp niebudowlany, czy też Oferent ma założyć w ofercie zastosowanie gruntu pozyskanego z zewnątrz? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

**Wyjaśnienie 45.2.:**

Roboty budowlane dotyczące wykonania skarp należy wykonać z należytą starannością. Do zasypek należy stosować materiał niezanieczyszczony. Do wykonawcy będzie należeć ocena stanu gruntu zasypowego pozyskanego z wykopu. W przypadku gruntu nienadającego się do wykonania skarp należy go zutylizować i pozyskać grunt z zewnątrz.

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta