



## PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22  
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 10 stycznia 2022 r.

DO-ZP.271.99.13.2021  
RISS 5421196

### Wykonawcy

zainteresowani udziałem

w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Etap III „ (Zespół Szkół Specjalnych).**

W dniu 5 stycznia 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

**Pytanie 1.1.:** W projekcie wykonawczym jest mowa o instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,98 kW, a w SWZ jest zapis o mocy 39,69 kWp. proszę o informacje jakiej mocy ma być wykonana instalacja ?

**Wyjaśnienie 1.1.:** Instalacja fotowoltaiczna ma być wykonana o mocy 19,98 KW

**Pytanie 1.2.:** Czy zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie dotyczące instalacji fotowoltaicznej? W dokumentacji jest mowa o falowniku centralnym i optymalizatorach mocy pod każdy panel a naszym zdaniem dużo lepszym rozwiązaniem jest położyć mikrofalowniki w takiej sytuacji.

**Wyjaśnienie 1.2.:** Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk  
Zastępca Prezydenta