



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

Zielona Góra, 13 stycznia 2022 r.

DO-ZP.271.99.18.2021
RISS 5422974

Wykonawcy

zainteresowani udziałem

w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn. **Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 przy ul. Piastowskiej 9 w Zielonej Górze pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych - Etap III „ (Zespół Szkół Specjalnych).**

W dniu 11 stycznia 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 2.1.: Czy zamawiający dopuszcza docieplenie stropodachu celulozą ?

Wyjaśnienie 2.1.: Docieplenie stropodachu należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 2.2.: W jaki sposób Zamawiający przewiduje montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu ? a) czy poprzez kotwienie podkonstrukcji do istniejących płyt korytkowych ? (taki sposób może okazać się zbyt słabym i nietrwałym połączeniem) b) czy w formie obciążenia podkonstrukcji balastem ? (jeżeli tak to czy projektant dopuszcza dociążenie istniejącej konstrukcji stropodachu) c) czy w innej formie np. Dodatkowej podkonstrukcji ? Proszę o podanie szczegółów.

Wyjaśnienie 2.2.: Projektant dopuszcza montaż instalacji fotowoltaicznej z zastosowaniem obciążenia podkonstrukcji balastem. Projektant dopuszcza dociążenie istniejącej konstrukcji stropodachu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta