



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.31.35.2022
RISS 5658537

Zielona Góra, 29 kwietnia 2022 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 10.1.

„W jakim zakresie mają być wykonane roboty renowacyjne istniejących ścieżek wykonanych z kostki betonowej wzdłuż ul. Stanisława Staszica oraz ul. Wazów?”.

Wyjaśnienie 10.1.

Renowacje istniejących chodników planuje się wykonać przy ul. Wazów, tj. czyszczenie karcherem, uzupełnienie ubytków, brakujących obrzeży, odtworzenie w miejscu wyrotu drzewa - 1 szt.

Renowacje przy ul. Staszica planuje się w niewielkim zakresie – jako naprawy bez czyszczenia.

Pytanie 10.2.

„Projekt sieci elektrycznych zakłada ułożenie nowych instalacji w istniejącym chodniku z kostki betonowej który wskazany jest do renowacji. Czy należy założyć wymianę nawierzchni wraz z podbudową jak na pozostałym zakresie?”.

Wyjaśnienie 10.2.

W istniejących chodnikach przy układaniu sieci należy rozebrać chodnik w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji, jednak nie szerzej niż to jest potrzebne (ok. 50 cm), następnie chodnik odtworzyć.

Pytanie 10.3.

„W opisie projektu wskazano ograniczenie nawierzchni ścieżek w postaci obrzeży betonowych o wymiarach 4x15x100 szare. Przekroje zaś wskazują 6x20x100. Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj materiału ma być wykorzystany i wyceniony w ramach zadania?”.

Wyjaśnienie 10.3.

Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100, jak na przekrojach.

Pytanie 10.4.

„Jaki czas/okres należy uwzględnić odnośnie pielęgnacji w zakresie nasadzeń i koszenia?”.

Wyjaśnienie 10.4.

Zgodnie z § 11. ust 1. Wzoru umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy na okres nie krótszy niż 48 miesięcy i rękojmi równą okresowi gwarancji przy czym okres gwarancyjny dla zieleni nieobjętej decyzjami wydanymi przez odpowiednie instytucje wraz z pielęgnacją wynosi od daty odbioru końcowego robót 24 miesiące.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta