



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.31.42.2022
RISS 5659880

Zielona Góra, 5 maja 2022 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze.

W dniu 28 kwietnia 2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 9.

„W dokumencie Opis do projektu budowlanego, w pkt. Trawniki – rekultywacja, widnieje zapis mówiący, że należy nawieźć 10 cm warstwy urodzajnej gleby na wszystkie trawniki (41 222 m²). Proszę o potwierdzenie.”.

Wyjaśnienie 9.

Tak, aby wyrównać nierówności terenu i wykończyć trawniki przy ścieżkach należy przyjąć następujące rozwiązania:

- po wykonaniu wertykulacji dokonać nawiezienia trawników nawozem mineralnym do trawników, następnie dokonać nawiezienia ziemi na trawniki o grubości warstwy 5 cm, zwałować i dosiać trawę zgodnie z opisem w projekcie zieleni.
- miejsca wzdłuż obrzeży po przebudowie ścieżek z uwagi na ich wyniesienie uzupełnić na szerokości około 1 m gruntem rodzimym i warstwą ziemi urodzajnej grubości 10 cm i obsiać trawą.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta