



PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

ul. Podgórna 22
65- 424 Zielona Góra

DO-ZP.271.31.43.2022
RISS 5659882

Zielona Góra, 5 maja 2022 r.

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym pn.
Rewitalizacja Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze.

W dniu 29 kwietnia 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 11.1.

„Proszę o określenie wysokości lamp parkowych. W opisie do projektu określono wysokość lamp 4 m, natomiast a w opisie elektrycznym określono 4,5m”.

Wyjaśnienie 11.1.

Należy przyjąć słupy o wysokości części nadziemnej 4,5 m + oprawa montowana na trzpieniu słupa.

Pytanie 11.2.

„W opisie technicznym określono ławki i krzesła parkowe o konstrukcji żeliwnej. Prosimy o informację, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę ławek i krzeseł o kształcie jak w opisie technicznym lecz wykonane z odlewu stalowego?”.

Wyjaśnienie 11.2.

Dopuszcza. Wzór ławki podlega zatwierdzeniu przez LWKZ.

Powyższe informacje stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Dariusz Lesicki
Zastępca Prezydenta